**鹿部町浄水水質検査結果一覧表**

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 検査結果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100個/mL以下 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | − | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硫酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4−ジオキサン | mg/L | 0.05mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.03mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05mg/L以下 | − | − | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 6.0 | 6.9 | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005mg/L以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/L | 3mg/L以下 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 47 | ｐＨ値 | − | 5.8以上8.6以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | − | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | − | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | ー | ー | | | | | | | | | | |
| | 採水年月日 | − | − | 2025年4月24日 | 2025年5月14日 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | − | 10.0 | 10.5 | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | mg/L | − | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |