鹿部町浄水水質検査結果一覧表

	検査項目	単位	基準値	検査結果											
				2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	−	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.0002未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	−	−	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	−	−	0.001未満									
9	亜硫酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	−	−	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
11	硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	−	−	0.17									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	−	−	0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	−	−	0.05未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	−	−	0.0001未満									
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	−	−	0.001未満									
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	−	−	0.001未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	−	−	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.03mg/L以下	−	−	0.001未満									
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	−	−	0.06未満									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	−	−	0.001未満									
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	−	−	0.004									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	−	−	0.005									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	−	−	0.001未満									
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	−	−	0.001未満									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	−	−	0.007									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	−	−	0.004									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	−	−	0.003									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	−	−	0.001未満									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	−	−	0.005未満									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	−	−	0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	−	−	0.01未満									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	−	−	0.01未満									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	−	−	0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	−	−	7.2									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	−	−	0.001未満									
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.9	7.3									
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	ー	ー	23									
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	ー	ー	83									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	ー	ー	0.02未満									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	ー	ー	ー									
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	ー	ー	ー									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	ー	ー	0.005未満									
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	ー	ー	0.0005未満									
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6									
47	ｐＨ値	−	5.8以上8.6以下	ー	ー	7.2									
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5度以下	0.7	0.7	0.6									
51	濁度	度	2度以下	ー	ー	0.1未満									
採水年月日		−	−	2025年4月24日	2025年5月14日	2025年6月4日									
水温		℃	−	10.0	10.5	13.7									
残留塩素		mg/L	−	0.30	0.30	0.4									