

鹿部町浄水水質検査結果一覧表

検査項目		単位	基 準 値	検査結果											
				2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.0002未満	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	－	－	0.00005未満	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
9	亜硫酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	0.004未満	－	－	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－					
11	硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	－	－	0.17	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	－	－	0.05未満	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	0.05未満	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	－	－	0.0001未満	－	－	－	－					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－					
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	－	－	0.004	－	－	0.004	－					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	0.005	－	－	0.005	－					
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－					
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.007	－					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	0.004	－	－	0.004	－					
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.003	－					
30	ブromモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	0.01未満	－	－	－	－					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	0.01未満	－	－	－	－					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	－	－	0.01未満	－	－	－	－					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	－	－	0.01未満	－	－	－	－					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	－	－	7.2	－	－	－	－					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－					
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.9	7.3	7.2	7.8	7.0	7.4					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	－	－	23	－	－	－	－					
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	－	－	83	－	－	－	－					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	－	－	0.02未満	－	－	－	－					
42	ジエオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	0.000001未満	－					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	0.000001未満	－					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	－	－					
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－	－					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.8	0.6					
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	－	－	7.2	－	－	7.3	－					
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	5度以下	0.7	0.7	0.6	1.1	0.5	1.1	0.8					
51	濁度	度	2度以下	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－					
採水年月日		－	－	2025年4月24日	2025年5月14日	2025年6月4日	2025年7月3日	2025年8月4日	2025年9月9日	2025年10月2日					
水温		℃	－	10.0	10.5	13.7	16.4	18.2	18.9	17.9					
残留塩素		mg/L	－	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.20					