

二 酸 化 炭 素 消 火 設 備 点 検 表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
二 酸 化 炭 素 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	設置状況の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
	消 火 薬 剤	量の適否	目視、重量計測等による確認			
	高 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
	容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
			機能の適否	作動確認		
	低 圧 式	安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
		圧 力 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否		警報回路の確認			
	圧 式	圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視		
			指示状況の適否	目視		
		液 面 計	変形、損傷等の有無	目視		
	自 動 冷 凍 機		変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認	
	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
開閉状況の適否		目視				
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視			
		ガス量の適否	重量計測等による確認			
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食（作動封板）の有無	目視			
	容 器 弁 開 放 装 置	開閉状況の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
操 作 管	変形、損傷等の有無	目視				
	腐食の有無	目視				
選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視				
	開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			

起 動 装 置	自動起動装置	火災感知装置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	自動・手動切替装置	変形、損傷等の有無	目視			
機能の適否		作動確認				
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
制 御 装 置	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視		
			操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視		
			電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類		変形、損傷等の有無	目視		
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			開閉状態	目視		
	ヒ ュ ー ズ 類		損傷、溶断等の有無	目視		
			種類、容量の適否	目視		
	継 電 器		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			接点の焼損等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続		ゆるみ、脱落等の有無	目視		
			被覆の損傷等の有無	目視		
配 管 等	配 管		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	逆 止 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			取付方向の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
腐食の有無			目視			
バ ル ブ 類		変形、損傷等の有無	目視			
		開閉状況の適否	手動確認			
放 出 表 示 灯		損傷等の有無	目視			
		点灯の状況	目視			
噴 射 ヘ ッ ド		変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	ノ ズ ル 開 閉 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		

予 備 動 力 源	損傷の有無	目視		
	切替の適否	目視		
	容量の適否	目視		
そ の 他				