

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 点 検 表

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容 | |
|---|-----------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|--|
| ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 | 設置状況の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 消 火 薬 剤 | 量の適否 | 目視、重量計測等による確認 | | | |
| | | 内圧力の適否 | 圧力計による | | | |
| | 蓄 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | 容 器 弁 開 放 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 放 出 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | 安 全 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | 液 面 計 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 | 設置状況の適否 | 目視 | | |
| | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | ガ ス 量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による。 | | |
| | | 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 腐食（作動封板）の有無 | | | 目視 | | | |
| 容 器 弁 開 放 装 置 | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| 圧 力 調 整 器 | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | ガス量の適否 | 重量計測等による確認 | | | |
| | 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 | | | |
| | 容 器 弁 開 放 装 置 | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | 操 作 管 | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食の有無 | 目視 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------|--|--|
| 選 | 択 | 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 起 動 装 置 | 手 動 起 動 装 置 | | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | | |
| | | | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 自 動 起 動 装 置 | 火 災 感 知 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 感知障害の有無 | 目視 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 自 動 ・ 手 動 切 替 装 置 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 警 報 装 置 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 圧 力 ス イ ッ チ | | | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 制 御 装 置 | 制 御 盤 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 操作管理上の支障の有無 | 目視 | | | |
| | 電 源 電 圧 | | | 電圧の指示状況 | 目視 | | |
| | | | | 電源灯の点灯状況 | 目視 | | |
| | ス イ ッ チ 類 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 開閉状態 | 目視 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | ヒ ュ ー ズ 類 | | | 損傷、溶断等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 種類、容量の適否 | 目視 | | |
| | 継 電 器 | | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 接点の焼損等の有無 | 目視 | | |
| 機能の適否 | | | | 作動確認 | | | |
| 結 線 接 続 | | | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 被覆の損傷等の有無 | 目視 | | | |
| 配 管 等 | 配 管 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | 逆 止 弁 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 取付方向の適否 | 目視 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 破 壊 板 ・ 安 全 装 置 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 腐食の有無 | 目視 | | |
| | バ ル ブ 類 | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 開閉状況の適否 | | | | 手動確認 | | | |
| 放 出 標 示 灯 | | | 損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 点灯の状況 | 目視 | | | |
| 噴 射 ヘ ッ ド | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食の有無 | 目視 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|------|--|--|
| 移動式 ノズル等 | ホース、ホースリール 及びノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | |
| | ノズル開閉弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 予備動力源 | | 損傷の有無 | 目視 | | |
| | | 切替の適否 | 目視 | | |
| | | 容量の適否 | 目視 | | |
| その他 | | | | | |