

## 粉 末 消 火 設 備 点 検 表

点 検 項 目			点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及び措置内容
粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器		設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤		量の適否	重量計測等による確認		
	蓄 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
		指 示 圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視		
			指示状況の適否	目視		
		放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
	加 圧 式	安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
		定 圧 作 動 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		容 器	設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
		ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による。		
		容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視		
			ガス量の適否	重量計測等による確認		
		容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食（作動封板）の有無	目視		
			開閉状況の適否	目視		
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	操 作 管		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		

選	択	弁	変形、損傷等の有無	目視		
			開閉状況及び機能の適否	作動確認		
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視		
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	自動起動装置	火 災 感 知 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	自動・手動切替装置		変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
警 報 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ			端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
制 御 装 置	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視		
			操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視		
			電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類		変形、損傷等の有無	目視		
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			開閉状態	目視		
			機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類		損傷、溶断等の有無	目視		
			種類、容量の適否	目視		
	継 電 器		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			接点の焼損等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続		ゆるみ、脱落等の有無	目視		
			被覆の損傷等の有無	目視		
配 管 等	配 管		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	逆 止 弁		変形、損傷等の有無	目視		
			取付け方向の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類		変形、損傷等の有無	目視		
			開閉状況の適否	手動確認		
放 出 標 示 灯			損傷等の有無	目視		
			点灯の状況	目視		
噴 射 ヘ ッ ド			変形、損傷等の有無	目視		
			腐食の有無	目視		

移動式 ノズル等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予備動力源		損傷の有無	目視		
		切替の適否	目視		
		容量の適否	目視		
その他					