

別記 3-1

屋 内 貯 蔵 所 (平 屋 建) 点 検 表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
保 安 距 離	保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）			
	代替措置の扉又は壁体の損傷の有無	目視			
保 有 空 地	許可外物件存置の有無	目視			
建 築 物 等	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水等の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
照 明 設 備	損傷の有無	目視			
た め ま す 及 び 排 水 溝	亀裂、損傷等の有無	目視			
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
架 台 等	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視			
	落下防止装置の適否	目視			
換 気 ・ 排 出 設 備 等	給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
	引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視			
	防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）			
	ファンの作動状況の適否	作動確認			
冷 房 装 置 等	損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
電 気 設 備	配線及び機器の損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
避 雷 設 備	突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無	目視			
	避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標 識 、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視			
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自動火災報知設備点検表による。			
	自 動 火 災 報 知 設 備 以 外 の 警 報 設 備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					